



ООО «Технозащита»

Республика Беларусь, 220040 г. Минск, ул.Сурганова д.88,
помещение № 2, зал 1, тел. 296-67-33
р/с 3012010095016 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 115, код 749
УНН 190414683, ОКПО 37585604

С 1 января 2012 года введен в действие стандарт СТБ 2218-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные тепловые. Общие технические требования. Методы контроля», в соответствии, с требованиями которого тепловые пожарные извещатели должны иметь встроенный оптический индикатор режима «Пожар» красного цвета.

Тепловые пожарные извещатели ИП114 выпускаемые ООО «Технозащита» соответствуют требованиям действующих технических нормативных актов.